

# Інструкція по застосуванню «Таблетки Супер»

## Рекомендації з використання

Для ефективного видалення зважених часток слід встановити значення рН на рівні 7,0-7,4 за допомогою препарату «рН-Мінус» або «рН + Плюс».

## Важливі вказівки

Таблетки розмішувати в плавучому дозаторі або скіммері, тривалість дії таблеток залежить від температури, інтенсивності користування басейном та погодних умов.

Рекомендуємо кожні 2-3 тижні проводити «ударне» хлорування препаратом «Мініхлор» або «Хлор у гранулах» згідно з інструкцією щодо їх застосування. Важливо! Мінімум 1 раз на тиждень вимірювати значення вмісту вільного хлору, який має складати 0,3-0,6 мг/л.

## Дозування

По 1 таблетці (200г) на 20 м<sup>3</sup> води приблизно 1 раз на 10-15 днів; точна періодичність дозування визначається з досвіду експлуатації конкретного басейну.

