

Інструкція по застосуванню «Гіпохлорит натрію»

Рекомендації з використання

Для ефективного видалення зважених часток слід встановити значення рН на рівні 7,0-7,4 за допомогою препарату «рН-Мінус» або «рН + Плюс».

Важливі вказівки

Розчин додають в місцях подачі води в басейн. Використовуйте для дозування препарату автоматичні дозуючі станції.

Мінімум 1 раз на тиждень вимірювати вміст вільного хлору, який має становити 0.3-0.6 мг/л.

Дозування

Шокова обробка: додавати по 250-400 мл препарату на 10 м³ води. Потрібно зробити перерву в роботі басейну не менше 10 годин. Відкоригуйте рівень рН після технічної перерви. Потрібно зробити технічну перерву в роботі басейну не менше 10 годин. Відкоректуйте рівень Ph після технічної перерви. Після ударного хлорування, купатися тільки коли виміряне значення хлору впаде нижче 3 мг/л.

Постійна обробка: додавати по 100-180 мл препарату на 10 м³ води на добу (2-3 рази по 50-80 мл).

Зазначені дози слід розглядати як загальні рекомендації і можуть бути змінені в залежності від температури, сонячної активності, завантаженням басейну.

